

Ostermundigen 19.75 kWp



Module

79 Hareon Tritec HR-250Wpoly

Wechselrichter

1 SolarMax 10MT2
1 SolarMax 8MT2

Unterkonstruktion

Aufdach-Konstruktion System "Tri-Stand",
Kreuzverbund, Alu/Edelstahl, Befestigung mittels
Schieferdachplatte

Nennleistung

19.75 kWp

Modulfläche

128 m²

Jahresleistung

20'740 kWh

Inbetriebnahme

Oktober 2013

ESTI Plangenehmigung

S-162864.1



Elektro Troller GmbH
Worbentalstrasse 30
3063 Ittigen BE
031 918 46 89
bern@elektrobedarf.ch

Anlage ID

13553