

Luterbach 6.2 kWp

Anlagenfortschritt

14%

3 von 12 Meilensteine gesetzt
5 von 35 Aufgaben erledigt

Module

20 URE 310W D6M_H3A

Nennleistung

6.20 kWp

Anlage ID

24506

Modulfläche

33 m²

Jahresleistung

5'580 kWh

Wechselrichter

1 Kostal Plenticore plus 5.5

Inbetriebnahme

Unterkonstruktion

Aufdach-Konstruktion System "PMT", Module aufgeständert 10°, Ausrichtung Ost-West, Alu/Edelstahl, keine Dachdurchdringung.

Elektro Troller GmbH
Worbentalstrasse 30
3063 Ittigen BE
031 918 46 89
bern@elektrobedarf.ch