

Hasle b. Burgdorf 10.675 kWp

Anlagenfortschritt

72%

9 von 16 Meilensteine gesetzt
31 von 43 Aufgaben erledigt

Module

35 Astronergy CHSM6610M-305

Nennleistung

10.67 kWp

Anlage ID

31155

Modulfläche

57 m²

Jahresleistung

8'920 kWh

Wechselrichter

1 Fronius Symo 8.2-3-M

Inbetriebnahme

Mai 2018

Unterkonstruktion

Aufdach-Konstruktion System "Tri-Stand",
Kreuzverbund, Alu/Edelstahl, Befestigung mittels
Dachhaken.

Elektro Troller GmbH
Worbentalstrasse 30
3063 Ittigen BE
031 918 46 89
bern@elektrobedarf.ch