

Interlaken 17.08 kWp

Anlagenfortschritt

71%

6 von 16 Meilensteine gesetzt
28 von 43 Aufgaben erledigt

Module

56 Astronergy CHSM6610M-305

Nennleistung

17.08 kWp

Anlage ID

32471

Modulfläche

91 m²

Jahresleistung

17'080 kWh

Wechselrichter

1 Fronius Symo 17.5-3-M

Inbetriebnahme

April 2018

Unterkonstruktion

Aufdach-Konstruktion System "Tri-Stand",
Kreuzverbund, Alu/Edelstahl, Befestigung mittels
Dachhaken.

Elektro Troller GmbH

Worbentalstrasse 30

3063 Ittigen BE

031 918 46 89

bern@elektrobedarf.ch