

# Burgdorf 4.65 kWp

## Anlagenfortschritt

# 25%

**1 von 15 Meilenstein gesetzt**  
**5 von 43 Aufgaben erledigt**

### Module

15 URE 310W D6M\_H3A

### Nennleistung

4.65 kWp

### Anlage ID

39449

### Modulfläche

24 m<sup>2</sup>

### Jahresleistung

4'670 kWh

### Wechselrichter

1 Fronius Symo 4.5-3-S

### Inbetriebnahme

### Unterkonstruktion

Aufdach-Konstruktion System "Tri-Stand",  
Kreuzverbund, Alu/Edelstahl, Befestigung mittels  
Dachhaken.

Elektro Troller GmbH  
Worbentalstrasse 30  
3063 Ittigen BE  
031 918 46 89  
bern@elektrobedarf.ch