

Burgdorf 4.65 kWp

Anlagenfortschritt

13%

3 von 14 Meilensteine gesetzt
5 von 43 Aufgaben erledigt

Module

15 URE 310W D6M_H3A

Nennleistung

4.65 kWp

Anlage ID

39534

Modulfläche

24 m²

Jahresleistung

4'840 kWh

Wechselrichter

1 Fronius Symo 4.5-3-S

Inbetriebnahme

Unterkonstruktion

Aufdach-Konstruktion System "Tri-Stand",
Kreuzverbund, Alu/Edelstahl, Befestigung mittels
Dachhaken.

Elektro Troller GmbH
Worbentalstrasse 30
3063 Ittigen BE
031 918 46 89
bern@elektrobedarf.ch